

Лоско



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryanck@priok.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 952/13-ЭП-Б

243160, Брянская область пгт. Красная
Гора ул. Советская д.14

(место составления акта)

21 октября 2019 года
(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

По адресу: 243160, Брянская область пгт. Красная Гора ул. Советская д.14

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 25.09.2019 №2-952-р заместителя руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении Государственное автономное учреждение Брянской области комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района (ГАУ Брянской области КЦСОН Красногорского района) ИНН 3219001787, ОГРН 1023201339897

Дата проведения проверки:

«09» октября 2019 года с 10 часов до 11 часов. Продолжительность 1 час
«10» октября 2019 года с 9 часов до 11 часов. Продолжительность 2 часа
«15» октября 2019 года с 9 часов до 17 часов. Продолжительность 8 часов
«21» октября 2019 года с 9 часов до 16 часов.30мин Продолжительность 7 часов.30.мин

Общая продолжительность проверки с 09.10.2019 по 21.10.2019 (4 раб.дня/ 18. час.30 мин)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлена (он);

Директор Варсеева Елена Анатольевна ГАУ Брянской области КЦСОН Красногорского района действующего на основании приказа о назначении на должность №232-к от 18.09.2013 г.

(должность, ФИО)

(Подпись)

03.10.2019
14-00
(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Варсеева Елена Анатольевна ГАУ Брянской области КЦСОН Красногорского района действующего на основании приказа о назначении на

(Подпись)

09.10.2019
9-00

Лицо(а), проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Хандожко Сергей Васильевич	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	

При проведении проверки присутствовала;

Директор Варсеева Елена Анатольевна ГАУ Брянской области КЦСОН Красногорского района действующего на основании приказа о назначении на должность №232-к от 18.09.2013 г.

Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович приказ № 34-а от 27.08.2015 г.

В ходе проведения проверки;

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – правила утверждены Минэнерго России (приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы Минюстом России (рег. №4145 от 22.01.03); «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ) - правила утверждены Министерством труда и социального развития РФ приказ от 24 июля 2013года №328н и зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 №30593; Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

№ п/п	Краткое изложение нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечены объекты аварийным запасом плавких вставок согласно типу предохранителей.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г ПТЭЭП (2.2.16)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
2.	Отсутствуют планы графики ремонтов основного электрооборудования на 2019 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 1.6.3.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
3.	Отсутствуют паспорт на заземляющее устройство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 2.7.15)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
4.	Не производится	Правила технической эксплуатации	Заместитель

	визуальный осмотр всех заземляющих устройств согласно утвержденного графика.	электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.7.9.)	директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
5.	На внутренней стороне ВРУ по объектам частично отсутствуют надписи указывающие на номинальный ток плавких вставок и присоединенных нагрузок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП- 2.2.20.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
6.	Открыто проложенные главные заземляющие шины по объектам частично не окрашены в черный цвет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.7.7.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
7.	Не произведена очистка электрооборудования по всем объектам и РУ 0,4 кВ , от пыли и грязи.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП – п.2.2.17.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
8.	Отсутствуют стрелки на двигателях и приводимых ими механизмов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.5.3.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
9.	На коммутационных аппаратах частично отсутствуют схемы отходящих нагрузок, назначение и принадлежности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.2.14)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
10.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 1.8.9.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
11.	Не разработаны планы мероприятия по предупреждению электротравматизма.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-1.2.2.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович

12.	Отсутствует регулярное ведение журнала учета дефектов и неполадок на оборудовании.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.1.6.14)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
13.	Осмотр распреустройств без отключения не производится.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП – п.2.2.39.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
14.	Осмотры с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства не производится .	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.2.7.10, п.2.7.15)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
15.	У места ввода заземляющих проводников по объектам отсутствуют опознавательные знаки заземлено.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.1.2.2. ПУЭ п.1.7.118)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
16.	Не составлен список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	Межотраслевые правила по охране труда. При эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 гл.1.3 п. 1.3.4(ПТЭЭП п.1.2.2.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
17.	На открыто проложенных кабельных линиях 0,4 кВ отсутствуют бирки.(марка, напряжение, сечение, номер или наименование.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.(ПТЭЭП п.2.4.5.)	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
18.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.7.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н): п. 2.4.1	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
19.	Работы действующей	Межотраслевые правила по охране	Заместитель

	электроустановки не оформляются соответствии с действующими правилами.	труда. При эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 п. 2.1.1 (ПТЭЭП п.1.2.2.)	директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
20.	Не обеспечено в организации проведения технического обслуживания оборудования	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.7.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н): п.1.2.2,1.6.3,1.6.11,2.11.6	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
21.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений при нормальном режиме работы оборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г ПТЭЭП п.1.2.6.,1.8.9.	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович
22.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2.	Заместитель директора ответственный за электрохозяйство Ляхов Александр Михайлович

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) – не выявлено.
 Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица №2-952-р от 25.09.2019г.
2.	Копия приказа о назначении на должность директор ГАУ Брянской области КЦСОН Красногорского района действующего на основании приказа о назначении на должность №232-к от 18.09.2013 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Брянской области
Хандожко Сергей Васильевич
ФИО



Заместитель директора
ответственный за электрохозяйство
Ляхов Александр Михайлович

С актом проверки №952/13-ЭП-Б от 21.10.2019 ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

**Директор ГАУ Брянской области КЦСОН Красногорского района
Варсеева Елена Анатольевна**

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 21 » октября 20 19 года

М.П.