

Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно  
предписания № 952/13 – ЭП – Б от 21.10.2019 года

№ п/п	Виды работ	Срок исполнения
1.	Обеспечить объекты аварийным запасом плавких вставок согласно типу предохранителей	21.11.2019г исполнено
2.	Составить планы графики ремонтов основного электрооборудования на 2019 год	21.11.2019г исполнено
3.	Сделать паспорт на заземляющее устройство	21.11.2019г исполнено
4.	Производить визуальный осмотр всех заземляющих устройств согласно утвержденного графика	21.11.2019г исполнено
5.	На внутренней стороне ВРУ по объектам разместить надписи указывающие на номинальный ток плавких вставок и присоединенных нагрузок	21.11.2019г исполнено
6.	Открыто проложенные главные заземляющие шины по объектам окрасить в черный цвет	21.11.2019г исполнено
7.	Произвести очистку электрооборудования по всем объектам и РУ 0,4 кВ, от пыли и грязи	21.11.2019г исполнено
8.	Нанести стрелки на двигатели и приводимые ими механизмы	21.11.2019г исполнено
9.	Установить на коммутационных аппаратах схемы отходящих нагрузок, назначение и принадлежности	21.11.2019г исполнено
10.	Завести журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	21.11.2019г исполнено
11.	Разработать планы мероприятия по предупреждению электротравматизма	21.11.2019г исполнено
12.	Регулярно вести журнал учета дефектов и неполадок на оборудовании	21.11.2019г исполнено
13.	Периодически производить осмотр распределительных устройств без отключения	21.11.2019г исполнено
14.	Производить осмотр с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства	21.11.2019г исполнено
15.	Места ввода заземляющих проводников по объектам обеспечить опознавательными знаками заземлено	21.11.2019г исполнено
16.	Составить список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок	21.11.2019г исполнено
17.	Открыто проложенные кабельные линии 0,4 кВ обеспечить бирками ( марка, напряжение, сечение, номер или наименование)	21.11.2019г исполнено

18.	Составить перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	21.11.2019г исполнено
19.	Работы действующей электроустановки оформлять в соответствии с действующими правилами	21.11.2019г исполнено
20.	Обеспечить проведения технического обслуживания оборудования в организации	21.11.2019г исполнено
21.	Выполнить однолинейные схемы электрических соединений при нормальном режиме работы оборудования	21.11.2019г исполнено
22.	Определить порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	21.11.2019г исполнено

Зам.директора ГАУ « КЦСОН  
Красногорского района »

 А.М.Ляхов